



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Старооскольскому городскому  
округу

Муниципальному бюджетному  
дошкольному образовательному  
учреждению Детский сад № 2  
«Колокольчик» Старооскольского  
городского округа

ул. Ерошенко, 3. г. Старый Оскол. 309530  
Телефон: 32-25-50 Факс: 32-25-50

22 августа 2022 г. № 1011-4-6-21

### Уведомление о проведении профилактического визита

В соответствии с ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», заместителем начальника ОНД и ПР по Старооскольскому городскому округу майором внутренней службы Чуевой С. И.

(указывается должность, звание, Ф.И.О. сотрудников органа ГПН уполномоченных проводить профилактический визит)

«29» августа 2022 года в «10» часов «00» минут

(дата и время проведения профилактического визита)

запланировано проведение профилактического визита в форме профилактической беседы на объекте защиты: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа

(наименование организации)

расположенного по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Интернациональный, дом 50.

(адрес организации)

Прошу Вас обеспечить присутствие законного представителя при проведении профилактического визита.

Также разъясняем, что в соответствии с ч. 6 ст. 52 ФЗ № 248 Вы вправе отказаться от проведения профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Начальник ОНД и ПР  
по Старооскольскому ГО  
(должность руководителя)

Ансимов А. В.  
(подпись)

Ансимов А. В.  
(фамилия, инициалы)

22.08.2022 *заведующий Старооскольского ГО*

Отметка о размещении (22.08.2022 г. 31220061000203101153) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Белгородской области**  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
308015, г. Белгород, проспект Славы, 102, тел. (4722) 32-43-00  
(адрес места нахождения, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старооскольскому  
городскому округу**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 3, тел. (4725) 32-25-50  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## **ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ**

**дата и время начала проведения профилактического визита:**

«29» августа 2022 г. 10 ч. 00 мин.

**дата и время окончания проведения профилактического визита:**

«29» августа 2022 г. 10 ч. 30 мин.

**место проведения профилактического визита:** 309504, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Интернациональный, дом 50.

**наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа

**учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий):** ПМ 31220061000203101153

**основанием проведения профилактического визита является:**

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»  
**профилактический визит проведен в рамках:** Федерального государственного пожарного надзора -006

**профилактический визит проведен: заместителем начальника ОНД и ПР по Старооскольскому ГО майором внутренней службы Чуевой С. И.**

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Руководитель организации, а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03). Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа отнесено к категории высокого риска.

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

Заместитель начальника ОНД и ПР по Старооскольскому ГО

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного

майор внутренней службы Чуева С. И.

лица органа государственного пожарного надзора)

«29» августа 2022 г.

  
(подпись)

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

Заведующий  
(должность, фамилия, инициалы)

Кешидова Н. В.  
контролируемого лица (представителя)

  
(подпись)

«29» 08 2022 г.