

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
образования администрации  
Старооскольского городского  
округа

  
Л.В. Бугримова  
«29» июня 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 303**

Старооскольский городской округ

«24» июня 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Полное наименование (внп) объекта МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»
- 1.2. Адрес объекта 309504, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Интернациональный, дом 50
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2538,48 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8699 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта не проводится
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего планируется в 2017 году, капитального не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа, МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»  
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309504, Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Интернациональный, дом 50

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация ведение образовательной деятельности, установленной законодательством РФ

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом городское такси, маршрутное такси №36, 12, 31, 10, 13 до остановки «Медсанчасть» (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин
- 3.2.3. наличие выделенных от прилегающей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать наличие бардюров)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (оснащены бардюрами пандусами)
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-И(К,С) ДЧ-И(У,Г,О)		1,2,3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И(С,К,О) ДЧ-И(Г,У)		6,7,8,9, 10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(У,Г,О) ВНД(С,К)		12,13, 14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)	ВНД(К,С,Г,О,У)		14,15,16
5	Санитарно-гигиенические помещения	-		17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(С,К,Г,О,У)		8,18,19
7	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	-		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД для всех категорий инвалидов. В связи с тем, что объект не имеет специализированных групп для детей, относящихся к детям-инвалидам, данный объект оценивается по обеспечению доступности для родителей (законных представителей) детей.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется установить информацию об ОСИ у входа на территорию, обеспечить прозрачность калитки, организовать оказание ситуативной помощи сотрудницами учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, установить оградительные поручни на входной площадке главного входа, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить кнопку вызова персонала.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется установка пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию.

Обеспечение доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуативной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих движения, дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех языках)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2021

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на первом этапе ДУ-И (К,С,О); на втором этапе ДЧ-И (У); на третьем этапе, ДЧ-И (С,О,Л)

Оценки результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужные подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии есть

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

### 5. Особые отметки

#### Приложения:

##### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 8 л.
Поляжные планы	на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

#### Руководитель рабочей группы

Н.А. Постовалова, заведующий МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»

#### Члены рабочей группы:

Л.П. Сидельникова, старший воспитатель  
А.В. Халсова, завхоз  
В.М. Зубкова, старшая медсестра

#### По согласованию:

И.Р. Чертов, Старооскольская местная организация Белгородской региональной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

Н.Р. Салькова, Старооскольское местное отделение Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Э.Н. Лаврова, Старооскольская местная общественная организация «Общество инвалидов»

Заведующий МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»



Н.А. Постовалова

Управленческое решение согласовано «26» Июня 2016 г. (протокол № 1)  
Комиссией \_\_\_\_\_  
(название) \_\_\_\_\_